

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ37.В.00814**
(номер сертификата соответствия)

ТР **0652363**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Предприятие ВГТ». Адрес: 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Советская, д. 2. ОГРН: 1025004915803. Телефон (495) 993-06-08, факс (495) 223-35-01.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Предприятие ВГТ». Адрес: 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Советская, д. 2. ОГРН: 1025004915803. Телефон (495) 993-06-08, факс (495) 223-35-01.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, наименование изделия/продукции/услуги)

Покртия на основе лаков водно-дисперсионных марок: акриловые для внутренних работ; акриловые для наружных работ; акриловые для наружных и внутренних работ; акриловые пропиточные антисептические для наружных и внутренних работ (с расходом 100-160 г/м² при нанесении на негорючее основание), выпускаемые по ТУ 2313-005-32998388-2011. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
23 1341

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводится сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях 1923/РС от 11.05.2012 г. НИЛ ПБВ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.НП28 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(наименование представленных заявителем документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям технического регламента (технических регламентов), а также в сопроводительной документации)

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) № РОСС RU.ИС51.К00055 от 20.12.2010 г.
Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **12.05.2012** по **11.05.2017**



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, наименование, фамилия

В.Ю. Шатников

Эксперт (эксперты)
подпись, наименование, фамилия

В.А. Литвинов